



TEST REPORT

우 15073 경기도 시흥시 산기대학로 237 (정왕동)
한국산업기술대학교내 시화복합비즈니스센터 1층

TEL (031)434-8137

FAX (031)434-8138

성적서번호 : TAA-028617

접수 일자 : 2016년 12월 23일

대표자 : 조용선, 조우제

시험완료일자 : 2017년 01월 31일

업체명 : (주)유창

주소 : 경기도 시흥시 공단1대로321번길 45(정왕동)

시료명 : 건축용 강제 받침재(마이너채널19형)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
치수(A)	mm	-	18.9	KS D 3609 : 2015
치수(B)	mm	-	10.3	KS D 3609 : 2015
치수(t)	mm	-	1.17	KS D 3609 : 2015
부재의 모양 안정성(가로굽음:길이 1 000 mm에 대하여)	mm	-	0.3	KS D 3609 : 2015
부재의 모양 안정성(휘어짐:길이 1 000 mm에 대하여)	mm	-	0.2	KS D 3609 : 2015
아연부착량(양면)	g/m ²	-	183	KS D 0201 : 2011(삼염화안티몬법)

* 용도 : 공급원승인용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Jung Guhan

작성자 : 정구한
E-mail: gh@ktr.or.kr

Ham Song-oh

기술책임자 : 함종오
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2017년 01월 31일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

